

Ф 05.04.1

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12


Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева
«01» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1553 от «01» августа 2023 г.



Наименование образца испытаний: вода питьевая
Заказчик: ООО «Мастеровой»
Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116
Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116
Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00
Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30
Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023
НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)
Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Куйбышева, у д. № 57
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1553.К.03.Д

Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления: _____ Номер партии: _____
Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л
Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла
НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)
Условия транспортировки: автотранспорт
Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.
Дополнительные сведения: _____
Специалист ответственный за оформление протокола: *Телегина И.А.* /Телегина И.А./
(подпись, Ф.И.О.)

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.
Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1553.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	7	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>2</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.17 021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева
«01» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1551 от «01» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая
Заказчик: ООО «Мастеровой»
Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116
Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116
Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00
Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30
Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023
НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)
Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Сосновка, у д. № 21
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1551.К.03.Д

Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт


Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: Телегина И.А.
(подпись, и.о.)

общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.
Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1551.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	9	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>2</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.17

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12


Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева
«01» августа 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1554 от «01» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая
Заказчик: ООО «Мастеровой»
Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116
Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116
Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00
Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30
Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023
НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)
Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Куйбышева, у д. № 24
(наименование, фактический адрес)
Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1554.К.03.Д
Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления: _____ Номер партии: _____
Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л
Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла
НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)
Условия транспортировки: автотранспорт
Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.
Дополнительные сведения: _____
Специалист ответственный за оформление протокола: *Телегина И.А.* /Телегина И.А./
(подпись, Ф.И.О.)

общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.
Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.





Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1554.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	7	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>2</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).


Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах»,
руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева
«01» августа 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1556 от «01» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая
Заказчик: ООО «Мастеровой»
Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116
Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116
Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00
Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30
Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023
НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)
Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Пионерская, у д. № 21
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1556.К.03.Д

Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт


Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: Телегина И.А. /Телегина И.А./
(подпись И.О.)

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1556.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	9	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2 страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.

2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)


Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева

«01» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1555 от «01» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Речная, севернее д. № 5
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1555.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____



Специалист ответственный за оформление протокола: _____

(подпись, И.О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.





Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1555.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	12	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.1

2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Ивановской области в г. Шуя,

Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«01» августа 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1557 от «01» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Кирьянова, у д. № 13

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1557.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: _____


Телегина И.А.
(подпись, Ф.И.О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.

Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1557.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	KOE/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	6	не более 100	KOE/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
И.О. руководителя ИЛЦ

М.Г. Михеева

«01» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1552 от «01» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Черняховского, у д. № 37
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1552.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____


Специалист ответственный за оформление протокола: _____

Телегина И.А.
(подпись, Ф.И.О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2; страница 1

— Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.





Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1552.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	9	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12


Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«07» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1550 от «07» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. 4-я Рабочая, у д. № 10
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1550.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт


Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: Телегина И.А. /Телегина И.А./
(подпись, Ф.И.О.)

общее количество страниц 1; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.





Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1550.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	13	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2; страница 2					


Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.17.0

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»),
Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)
Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru
Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева
«01» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1549 от «01» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(основание: направление на исследование от 27.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Первомайская, между д. № 27-28
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1549.К.03.Д

Изготовитель: _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____

Объем партии: _____

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: _____

(подпись, Ф.И.О.) /Телегина И.А./

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1549.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	8	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2, страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04

03.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).


Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах»,
руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«01» августа 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1548 от «01» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Черняховского, у д. № 85
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний:	<u>ЮЖ.2.27.07.23.1548.К.03.Д</u>
------------------------	----------------------------------

Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт



Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: Телегина И.А.
(подпись, Ф.И.О.)

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1548.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	10	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2, страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.1

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).


Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: csgnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«01» августа 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1547 от «01» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Кантоновская, между д. № 12-16

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1547.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт



Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: _____ /Телегина И.А./
(подпись Ф. И. О.)

общее количество страниц 2, страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1547.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	11	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04 3.2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)


Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева

«01» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1546 от «01» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г.Южа, ул. 5-я Рабочая, между домами № 8-12
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1546.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____


Специалист ответственный за оформление протокола: _____

(подпись, Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.17.1

Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1546.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	9	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

2
Г

7

1

Ю
Л



Ф 05.04.17

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ивановской области в г. Шуя,

Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

« 01 » августа 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1545 от « 01 » августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Комсомольская, между домами № 22-24

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1545.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: _____

(подпись, Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1545.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	13	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04 3.2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12


Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

« 04 » августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1544 от « 04 » августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодез, г. Южа, ул. Ганабина, у д. № 12
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1544.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____


Специалист ответственный за оформление протокола: _____

Телегина И.А.
(подпись, Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1544.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	16	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2 страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04 13.2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«04» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1543 от «04» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 27.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 27.07.2023 10:30

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Льва Толстого, у д. № 35
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.27.07.23.1543.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 27.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____


Специалист ответственный за оформление протокола: _____

(подпись, Ф. И. О.)

/Телегина И.А./


общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.17.0

2021



Код образца испытаний:

ЮЖ.2.27.07.23.1543.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		27.07.2023	Дата окончания испытаний:		01.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	11	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2, страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



2

т

√

1

ню
ет



Ф 05.04.17

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)


Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1558 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Черняховского у д. № 85

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1558.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____


Специалист ответственный за оформление протокола: Телегина И.А. /Телегина И.А./

(подпись, Ф. И. О.)

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.

Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1558.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение \pm неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	7	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2: страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.1

2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1559 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Гриневецкого, у д. № 14

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1559.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____



Специалист ответственный за оформление протокола: _____

Телегина И.А.
(подпись, Ф.И.О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1559.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	11	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)


Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева
«03» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1560 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая
Заказчик: ООО «Мастеровой»
Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116
Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116
Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00
Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10
Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023
НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)
Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Мостовская у д. № 22

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний:	ЮЖ.2.31.07.23.1560.К.03.Д
------------------------	---------------------------

Изготовитель: _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт



Образец испытаний отобран и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: _____ /Телегина И.А./
(подпись, Ф И О.)

общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.
Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.





Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1560.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	11	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.17.1

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)


Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А, тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации № РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1561 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Смычка, у д. № 14

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1561.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____



Специалист ответственный за оформление протокола: _____

Телегина И.А.
(подпись, Ф И О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1561.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	39	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2, страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.

021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).


Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1562 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. 1я Набережная, у д. № 14
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1562.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: - Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: -


Специалист ответственный за оформление протокола: Телегина И.А.

(подпись Ф.И.О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1562.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение \pm неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	8	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2, страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.1

321

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12


Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«03» августа 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1572 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. 4я Рабочая, у д. № 21
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1572.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____


Специалист ответственный за оформление протокола: _____

Телегина И.А.
(подпись, Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1572.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	28	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2, страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12


Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1571 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Ковровская, у д. № 56

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1571.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____



Специалист ответственный за оформление протокола: _____

Телегина И.А.
(подпись, Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1571.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	20	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.

03.07.21

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ивановской области в г. Шуя,

Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1570 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Красная, у д. № 25
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1570.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: _____

(подпись, Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1570.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	20	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2 страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12


Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1569 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Озерная, у д. № 41
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1569.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: _____

Телегина И.А.
(подпись, Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1569.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/ п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиеническ ий норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	11	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.17.05.00.1

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)


Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1568 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Садовая, у д. № 24

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1568.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____


Специалист ответственный за оформление протокола: _____

Телегина И.А.
(подпись, Ф.И.О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2, страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1568.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение \pm неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	29	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2, страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.1

2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Ивановской области в г. Шуя,

Шуйском и Савинском районах»,
руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1567 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5; кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Серп-Молот, у д. № 13
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1567.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____


Специалист ответственный за оформление протокола: _____

(подпись, Ф.И.О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 1; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1567.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	35	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2: страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.17

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12


Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1566 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Владимирская, у д. № 17
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1566.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____


Специалист ответственный за оформление протокола: _____

Телегина И.А.
(подпись, Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.





Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1566.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/ п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиеническ ий норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	14	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.

2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1563 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. 1я Набережная, у д. № 8
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1563.К.03.Д

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: - Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: -



Специалист ответственный за оформление протокола: Телегина И.А.

(подпись Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.1

3.202

Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1563.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	9	не более 100	КОЕ/ см³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2, страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»,
Руководитель ИЛЦ



М.Г. Михеева

«03» августа 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1565 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Садовая, у д. № 38
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1565.К.03.Д

Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт



Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: _____ /Телегина И.А./
(подпись, Ф. И. О.)

общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.




Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1565.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	39	не более 100	КОЕ/ см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Ф 05.04.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Ивановской области в г. Шуя,

Шуйском и Савинском районах»,
руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«03» августа 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1564 от «03» августа 2023 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Мастеровой»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Глушицкий проезд, д. 5, кв. 116

Дата и время отбора образца испытаний: 31.07.2023 09:00

Дата и время доставки образца испытаний: 31.07.2023 10:10

Основание для отбора: договор №7 ЮЖ/К/Р от 13.06.2023 г. заявка вх № 37-20-258-2023 от 09.06.2023

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Место отбора образца испытаний: общественный колодец, г. Южа, ул. Осипенко, у д. № 14
(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.2.31.07.23.1564.К.03.Д

Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии: _____ Вес (объем, кол-во) образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: направление на исследования от 31.07.2023 г.)

Условия транспортировки: автотранспорт

Образец испытаний отобрал и доставил: генеральный директор Торопов С.Г.

Дополнительные сведения: _____

Специалист ответственный за оформление протокола: _____ /Телегина И.А./
(подпись, ФИО)

общее количество страниц 2; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:

ЮЖ.2.31.07.23.1564.К.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		31.07.2023	Дата окончания испытаний:		03.08.2023
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см ³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	13	не более 100	КОЕ/см ³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Стрелкова Л.А.			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.