ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2025 № 32-пг
г. Южа

О внесении изменений в Схему теплоснабжения Талицко-Мугреевкого сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области. Актуализация с 2025 года по 2039 год, утвержденную постановлением Главы Южского муниципального района от 01.07.2024 № 27-пг «Об утверждении схемы теплоснабжения Талицко-Мугреевкого сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области. Актуализация с 2025 года по 2039 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2003 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 20.12.2024 № 379 «О ликвидации федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области», приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2024 № 939 «Об осуществлении мероприятий, связанных с ликвидацией федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области», Уставом Южского муниципального района, Глава Южского муниципального района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести в Схему теплоснабжения Талицко-Мугреевкого сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области. Актуализация с 2025 года по 2039 год, утвержденную постановлением Главы Южского муниципального района от 01.07.2024 № 27-пг «Об утверждении схемы теплоснабжения Талицко-Мугреевкого сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области. Актуализация с 2025 года по 2039 год» (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. Таблицу 1.1.1. «Список потребителей тепловой энергии Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района от источников теплоснабжения» подраздел 1.1. раздела 1 Схемы, изложить в новой редакции:

«Таблица 1.1.1. – Список потребителей тепловой энергии Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района от источников теплоснабжения в 2025 году

№ п/п	Наименование объекта теплопотребления	Адрес	Наличие у потребителя узла учета ТЭ и т/н (да/нет)	Информация о допуске УУ в коммерческую эксплуатацию (да/нет) по состоянию на 01.01.2025
БМК №1 с. Талицы, ул. Дзержинского, д. 15 Б				
1	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области	Лесная,7	нет	
2	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области	Техническая, 21	да	да
3	ИП Одулин А.Е.	Дзержинского, 7а	да	да
4	Многоквартирный дом	Дзержинского, 7	нет	-
5	Многоквартирный дом	Дзержинского, 8	нет	-
6	Многоквартирный дом	Дзержинского, 9	нет	-
7	Многоквартирный дом	Дзержинского, 10	нет	-
8	Многоквартирный дом	Дзержинского, 11	нет	-
9	Многоквартирный дом	Дзержинского, 14а	нет	-
10	Многоквартирный дом	Дзержинского, 14	нет	-
11	Многоквартирный дом	Дзержинского, 15	нет	-
12	Многоквартирный дом	Техническая, 4	нет	-
13	Многоквартирный дом	Техническая, 5	нет	-
14	Многоквартирный дом	Техническая, 7	нет	-
15	Многоквартирный дом	Техническая, 8	нет	-
16	Многоквартирный дом	Техническая, 19	нет	-
17	Многоквартирный дом	Техническая, 20	нет	-
18	Многоквартирный дом	Техническая, 21а	нет	-
19	Многоквартирный дом	Техническая, 22	нет	-
20	Многоквартирный дом	Лесная,1	нет	-
	ИТОГО по БМК №1		**2**	**2**
БМК №2 с. Талицы, ул. Комсомольская, д. 16 Б				
1	Лебедев П.В. магазин	Комсомольская,4а	нет	-
2	Администрация Талицко-Мугреевского СП	Ленина,9	нет	-
3	АО "Почта России"	Дзержинского,5а	нет	-
4	МБДОУ Талицкий детский сад	Ленина,5	да	да
5	МУП "ЖКХ Талицкий"	Ленина,3а	нет	-
6	Многоквартирный дом	Гагарина,1б	нет	-
7	Многоквартирный дом	Гагарина, 1	нет	-
8	Многоквартирный дом	Гагарина, 2	нет	-
9	Многоквартирный дом	Гагарина, 3	нет	-
10	Многоквартирный дом	Гагарина, 4	нет	-
11	Многоквартирный дом	Гагарина, 5	нет	-
12	Многоквартирный дом	Гагарина, 6	нет	-

13	Многоквартирный дом	Гагарина, 7	нет	-
14	Многоквартирный дом	Гагарина, 7а	нет	-
15	Многоквартирный дом	Гагарина, 8	нет	-
16	Многоквартирный дом	Комсомольская, 3	нет	-
17	Многоквартирный дом	Комсомольская, 1/2	нет	-
18	Многоквартирный дом	Ленина, 19	нет	-
19	Многоквартирный дом	Ленина, 1	нет	-
20	Многоквартирный дом	Ленина, 9	нет	-
21	Многоквартирный дом	Ленина, 11	нет	-
22	Многоквартирный дом	Ленина, 13	нет	-
23	Многоквартирный дом	Ленина, 15	нет	-
24	Многоквартирный дом	Ленина, 17	нет	-
	ИТОГО по БМК № 2		**1**	**1**
БМК №3 с. Талицы, ул. Ленина, д. 16 А				
1	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области:	Школьная, 10	да	да
2	ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ивановской области	Дзержинского, 1а	да	да
3	Администрация Талицко-Мугреевского с.п.	Ленина,12	да	да
4	ОБУЗ "Южская ЦРБ"	Школьная, 7	нет	-
5	Многоквартирный дом	Школьная, 7	нет	-
6	Многоквартирный дом	Школьная, 1	нет	-
7	Многоквартирный дом	Школьная, 5	нет	-
8	Многоквартирный дом	Школьная, 6	нет	-
9	Многоквартирный дом	Пионерская, 2	нет	-
10	Многоквартирный дом	Ленина, 16	нет	-
11	Многоквартирный дом	Пионерская, 5	нет	-
	ИТОГО по БМК № 3		**3**	**3**
Котельная с. Мугреевский, ул. Школьная, д. 1а				
1	Администрация Талицко-Мугреевского с.п.	Советская, 20	нет	-
2	МУП "ЖКХ Талицкий"	Школьная, 1Г	нет	-
3	МУП "ЖКХ Талицкий"	Школьная, 3	нет	-
4	МКОУ СОШ с. Мугреевский	Школьная, 10А	да	да
5	МКОУ СОШ с. Мугреевский	Школьная, 7А	да	да
6	МКУ "Талицкий СДК"	Клубная, 1	да	да
7	АО "Почта России"	Клубная, 1	да	да
8	Многоквартирный дом	Школьная, 16	нет	-
9	Многоквартирный дом	Школьная, 14	нет	-
10	Многоквартирный дом	Школьная, 11	нет	-
11	Многоквартирный дом	Советская, 16	нет	-
12	Многоквартирный дом	Советская, 12	нет	-
13	Многоквартирный дом	Советская, 21	нет	-
14	Многоквартирный дом	Клубная, 6	нет	-
15	Многоквартирный дом	Советская, 6	нет	-
16	Многоквартирный дом	Школьная, 4	нет	-
17	Многоквартирный дом	Школьная, 12	нет	-
18	Многоквартирный дом	Школьная, 2	нет	-
19	Многоквартирный дом	Клубная, 2	нет	-
20	Многоквартирный дом	Клубная, 4	нет	-
21	Многоквартирный дом	Клубная, 8	нет	-
22	Многоквартирный дом	Советская, 3	нет	-
23	Многоквартирный дом	Советская, 4	нет	-
24	Многоквартирный дом	Советская, 5	нет	-

25	Многоквартирный дом	Советская, 11	нет	-
26	Многоквартирный дом	Советская, 13	нет	-
27	Многоквартирный дом	Советская, 14	нет	-
28	Многоквартирный дом	Советская, 15	да	да
29	Многоквартирный дом	Советская, 17	нет	-
30	Многоквартирный дом	Советская, 18	да	да
31	Многоквартирный дом	Советская, 19	нет	-
32	Многоквартирный дом	Советская, 22	да	да
33	Многоквартирный дом	Школьная, 1	нет	-
34	Многоквартирный дом	Школьная, 5	нет	-
35	Многоквартирный дом	Школьная, 6	нет	-
36	Многоквартирный дом	Школьная, 7	нет	-
37	Многоквартирный дом	Школьная, 8	нет	-
38	Многоквартирный дом	Школьная, 9	нет	-
39	Многоквартирный дом	Школьная, 10	нет	-
40	Многоквартирный дом	Школьная, 13	нет	-
	ИТОГО по Котельной с. Мугреевский		7	7

».

1.2. Таблицы 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3. подраздела 2.3. раздела 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Схемы, изложить в новой редакции:

«Таблица 2.3.1 – Баланс тепловой мощности БМК №1 с. Талицы

Наименование параметра	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036
БМК №1 с. Талицы, ул. Дзержинского, д. 15 Б								
Установленная мощность источника, Гкал/час	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
Располагаемая мощность источника, Гкал/час	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180
Нетто мощность источника, Гкал/час	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180
Потери тепловой энерги, Гкал/час	0,159	0,156	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час	0,67174	0,67174	0,67174	0,67174	0,67174	0,67174	0,67174	0,67174

»;

«Таблица 2.3.2. – Баланс тепловой мощности БМК №2 п. Талицы

Наименование параметра	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036
БМК №2 с. Талицы, ул. Комсомольская, д. 16 Б								
Установленная мощность источника, Гкал/час	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
Располагаемая мощность источника, Гкал/час	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064
Нетто мощность источника, Гкал/час	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064
Потери тепловой энерги, Гкал/час	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал, час	0,98307	0,98307	0,98307	0,98307	0,98307	0,98307	0,98307	0,98307

»;

«Таблица 2.3.3. – Баланс тепловой мощности БМК №3 п. Талицы

Наименование параметра	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036
БМК №3 с. Талицы, ул. Ленина, д. 16 А								
Установленная мощность источника, Гкал/час	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320
Располагаемая мощность источника, Гкал/час	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540
Нетто мощность источника, Гкал/час	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540
Потери тепловой энерги, Гкал/час	0,123	0,122	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал, час	1,247095	1,247095	1,247095	1,247095	1,247095	1,247095	1,247095	1,247095

».

1.3. Таблицу 6.6.1 «Перечень сетей, подлежащих модернизации», подраздела 6.6. раздела 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Схемы, изложить в новой редакции:

«Таблица 6.6.1. – Перечень сетей, подлежащих модернизации

№ п/п	Наименование участка тепловой сети по схеме	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		Тип прокладки	Материал тепло-изоляции	Год ввода в эксплу-атацию
		длина участка, м	диаметр наружный, мм	длина участка, м	диаметр наружный, мм			
1	от УТ-3.2 до УТ-3.3 (ул. Пионерская)	33,0	108	33,0	108	канальная	минплита	1974
2	Компенсатор П-образный (ул. Пионерская)	6,0	108	6,0	108	канальная	минплита	1974
3	от УТ-3.3 до УТ-3.4 (ул. Пионерская)	142,4	108	142,4	108	канальная	минплита	1974
4	от УТ-3.4 до УТ-3.5 (ул. Пионерская)	57.8	57	57.8	57	канальная	минплита	1974
5	от УТ-3.5 до УТ-3.6 (ул. Школьная)	48,3	57	48,3	57	канальная	минплита	1974
6	от УТ-1.12 до УТ-1.16 (ул. Техническая)	172,4	133	172,4	133	канальная	минплита	1974
7	от ТК-2.10 до УТ-2.11 (ул.Комсомольская - ул. Гагарина)	92,4	89	92,4	89	канальная	минплита	1974
8	от УТ-2.11 до ввода в дом № 7 по ул. Гагарина	22,2	57	22,2	57	канальная	минплита	1974
9	от УТ-2.11 до ввода в дом № 8 по. Гагарина	49,2	89	49,2	89	канальная	минплита	1974
10	от УТ-1.7 до УТ-1.12 (ул. Техническая)	94	133	94	133	канальная	минплита	1974
11	от УТ-1.16 до УТ-1.16.1 (ул. Техническая)	46,2	133	46,2	133	канальная	минплита	1974
12	от УТ-1.16.1 до УТ-1.21 (ул. Техническая)	42,6	133	42,6	133	канальная	минплита	1974
13	от УТ-1.21 - до ул. Техническая, д. 21	7,2	108	7,2	108	канальная	минплита	1974

14	УТ-2.17 - УТ-2.19 (ул. Ленина)	74,2	108	74,2	108	канальная	минплита	1974
15	УТ-2.19 - УТ-2.20 (ул. Ленина)	30	108	30	108	канальная	минплита	1974
16	УТ-2.20 - УТ-2.21 (ул. Ленина)	90	108	90	108	канальная	минплита	1974
17	УТ-2.21 - УТ-2.21.1 (ул. Ленина)	15,6	57	15,6	57	канальная	минплита	1974
18	УТ-2.21.1 - УТ-2.22 (ул. Ленина)	43,2	108	43,2	108	канальная	минплита	1974
19	УТ-2.22 - УТ-2.23 (ул. Ленина)	66	108	66	108	канальная	минплита	1974
20	от ТК-2.1 до ТК-2.3 (ул. Гагарина)	27,1	108	27,1	108	канальная	минплита	1974
21	от ТК-2.3 до УТ-2.4.1 (ул. Гагарина)	59,3	133	59,3	133	канальная	минплита	1974
22	от УТ-2.4.1 до УТ-2.5.1 (ул. Гагарина)	24,5	133	24,5	133	канальная	минплита	1974
23	от УТ-2.5.1 до УТ-2.6 (ул. Гагарина)	59,5	133	59,5	133	канальная	минплита	1974
24	от УТ-2.6 до УТ-2.8 (ул. Гагарина)	68,9	89	68,9	89	канальная	минплита	1974

».

1.4. Таблицу 8.1.1 «Перспективное топливопотребление» подраздела 8.1. раздела 8 «Перспективные топливные балансы» Схемы, изложить в новой редакции:

«Таблица 8.1.1. – Перспективное топливопотребление

Наименование источника теплоснабжения	Потребление топлива, тыс. м3							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036
БМК №1 с. Талицы	327,043	325,29	322,576	322,576	322,576	322,576	322,576	322,576
БМК №2 с. Талицы	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641
БМК №3 с. Талицы	575,489	574,461	572,86	572,86	572,86	572,86	572,86	572,86
Котельная с. Мугреевский	2789,46	2789,46	2789,46	2789,46	2789,46	2789,46	2789,46	2789,46

».

1.5. Таблицу 8.1.2 «Расчет годового топливопотребления котельных», подраздела 8.1. раздела 8 «Перспективные топливные балансы» Схемы, изложить в новой редакции:

«Таблица 8.1.2 – Расчет годового топливопотребления котельной

Наименование параметра	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036
БМК №1 с. Талицы, ул. Дзержинского, д. 15 Б								
Выработка тепловой энергии, Гкал	2443,100	2430,000	2409,720	2409,720	2409,720	2409,720	2409,720	2409,720

Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900
Расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал	378,436	376,407	373,266	373,266	373,266	373,266	373,266	373,266
Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3	327,043	325,290	322,576	322,576	322,576	322,576	322,576	322,576
БМК №2 с. Талицы, ул. Комсомольская, д. 16 Б								
Выработка тепловой энергии, Гкал	3181,135	3181,135	3181,135	3181,135	3181,135	3181,135	3181,135	3181,135
Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал	154,100	154,100	154,100	154,100	154,100	154,100	154,100	154,100
Расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал	490,213	490,213	490,213	490,213	490,213	490,213	490,213	490,213
Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641
БМК №3 с. Талицы, ул. Ленина, д. 16 А								
Выработка тепловой энергии, Гкал	4255,100	4247,500	4235,664	4235,664	4235,664	4235,664	4235,664	4235,664
Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал	156,500	156,500	156,500	156,500	156,500	156,500	156,500	156,500
Расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал	665,923	664,734	662,881	662,881	662,881	662,881	662,881	662,881
Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3	575,489	574,461	572,860	572,860	572,860	572,860	572,860	572,860
Котельная с. Мугреевский, ул. Школьная, д. 1а								
Выработка тепловой энергии, Гкал	5357,460	5357,460	5357,460	5357,460	5357,460	5357,460	5357,460	5357,460
Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал	178,570	178,570	178,570	178,570	178,570	178,570	178,570	178,570
Расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал	846,740	846,740	846,740	846,740	846,740	846,740	846,740	846,740
Расход натурального топлива на выработку тепла (щепа, ТТБ), тыс. м3	2789,460	2789,460	2789,460	2789,460	2789,460	2789,460	2789,460	2789,460

».

1.6. Таблицу 1.3.15.1 – Сведения о наличии ОДПУ у потребителей тепловой энергии пункта 1.3.15. «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя», подраздела 1.3 главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой

энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области, являющегося приложением к Схеме, изложить в новой редакции:

«Таблица 1.3.15.1 – Сведения о наличии ОДПУ у потребителей тепловой энергии

№ п/п	Наименование объекта теплопотребления	Адрес	Наличие у потребителя узла учета ТЭ и т/н (да/нет)	Информация о допуске УУ в коммерческую эксплуатацию (да/нет) по состоянию на 01.01.2025
БМК №1 с. Талицы, ул. Дзержинского, д. 15 Б				
1	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области	Лесная,7	нет	
2	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области	Техническая, 21	да	да
3	ИП Одулин А.Е.	Дзержинского, 7а	да	да
4	Многоквартирный дом	Дзержинского, 7	нет	-
5	Многоквартирный дом	Дзержинского, 8	нет	-
6	Многоквартирный дом	Дзержинского, 9	нет	-
7	Многоквартирный дом	Дзержинского, 10	нет	-
8	Многоквартирный дом	Дзержинского, 11	нет	-
9	Многоквартирный дом	Дзержинского, 14а	нет	-
10	Многоквартирный дом	Дзержинского, 14	нет	-
11	Многоквартирный дом	Дзержинского, 15	нет	-
12	Многоквартирный дом	Техническая, 4	нет	-
13	Многоквартирный дом	Техническая, 5	нет	-
14	Многоквартирный дом	Техническая, 7	нет	-
15	Многоквартирный дом	Техническая, 8	нет	-
16	Многоквартирный дом	Техническая, 19	нет	-
17	Многоквартирный дом	Техническая, 20	нет	-
18	Многоквартирный дом	Техническая, 21а	нет	-
19	Многоквартирный дом	Техническая, 22	нет	-
20	Многоквартирный дом	Лесная,1	нет	-
	ИТОГО по БМК №1		**2**	**2**
БМК №2 с. Талицы, ул. Комсомольская, д. 16 Б				
1	Лебедев П.В. магазин	Комсомольская,4а	нет	-
2	Администрация Талицко-Мугреевского СП	Ленина,9	нет	-
3	АО "Почта России"	Дзержинского,5а	нет	-
4	МБДОУ Талицкий детский сад	Ленина,5	да	да
5	МУП "ЖКХ Талицкий"	Ленина.3а	нет	-
6	Многоквартирный дом	Гагарина,1б	нет	-
7	Многоквартирный дом	Гагарина, 1	нет	-
8	Многоквартирный дом	Гагарина, 2	нет	-
9	Многоквартирный дом	Гагарина, 3	нет	-
10	Многоквартирный дом	Гагарина, 4	нет	-
11	Многоквартирный дом	Гагарина, 5	нет	-
12	Многоквартирный дом	Гагарина, 6	нет	-
13	Многоквартирный дом	Гагарина, 7	нет	-

14	Многоквартирный дом	Гагарина, 7а	нет	-
15	Многоквартирный дом	Гагарина, 8	нет	-
16	Многоквартирный дом	Комсомольская, 3	нет	-
17	Многоквартирный дом	Комсомольская, 1/2	нет	-
18	Многоквартирный дом	Ленина, 19	нет	-
19	Многоквартирный дом	Ленина, 1	нет	-
20	Многоквартирный дом	Ленина, 9	нет	-
21	Многоквартирный дом	Ленина, 11	нет	-
22	Многоквартирный дом	Ленина, 13	нет	-
23	Многоквартирный дом	Ленина, 15	нет	-
24	Многоквартирный дом	Ленина, 17	нет	-
	ИТОГО по БМК № 2		**1**	**1**
БМК №3 с. Талицы, ул. Ленина, д. 16 А				
1	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области:	Школьная, 10	да	да
2	ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ивановской области	Дзержинского, 1а	да	да
3	Администрация Талицко-Мугреевского с.п.	Ленина,12	да	да
4	ОБУЗ "Южская ЦРБ"	Школьная, 7	нет	-
5	Многоквартирный дом	Школьная, 7	нет	-
6	Многоквартирный дом	Школьная, 1	нет	-
7	Многоквартирный дом	Школьная, 5	нет	-
8	Многоквартирный дом	Школьная, 6	нет	-
9	Многоквартирный дом	Пионерская, 2	нет	-
10	Многоквартирный дом	Ленина, 16	нет	-
11	Многоквартирный дом	Пионерская, 5	нет	-
	ИТОГО по БМК № 3		**3**	**3**
Котельная с. Мугреевский, ул. Школьная, д. 1а				
1	Администрация Талицко-Мугреевского с.п.	Советская, 20	нет	-
2	МУП "ЖКХ Талицкий"	Школьная, 1Г	нет	-
3	МУП "ЖКХ Талицкий"	Школьная, 3	нет	-
4	МКОУ СОШ с. Мугреевский	Школьная, 10А	да	да
5	МКОУ СОШ с. Мугреевский	Школьная, 7А	да	да
6	МКУ "Талицкий СДК"	Клубная, 1	да	да
7	АО "Почта России"	Клубная, 1	да	да
8	Многоквартирный дом	Школьная, 16	нет	-
9	Многоквартирный дом	Школьная, 14	нет	-
10	Многоквартирный дом	Школьная, 11	нет	-
11	Многоквартирный дом	Советская, 16	нет	-
12	Многоквартирный дом	Советская, 12	нет	-
13	Многоквартирный дом	Советская, 21	нет	-
14	Многоквартирный дом	Клубная, 6	нет	-
15	Многоквартирный дом	Советская, 6	нет	-
16	Многоквартирный дом	Школьная, 4	нет	-
17	Многоквартирный дом	Школьная, 12	нет	-
18	Многоквартирный дом	Школьная, 2	нет	-
19	Многоквартирный дом	Клубная, 2	нет	-
20	Многоквартирный дом	Клубная, 4	нет	-
21	Многоквартирный дом	Клубная, 8	нет	-
22	Многоквартирный дом	Советская, 3	нет	-
23	Многоквартирный дом	Советская, 4	нет	-
24	Многоквартирный дом	Советская, 5	нет	-
25	Многоквартирный дом	Советская, 11	нет	-

26	Многоквартирный дом	Советская, 13	нет	-
27	Многоквартирный дом	Советская, 14	нет	-
28	Многоквартирный дом	Советская, 15	да	да
29	Многоквартирный дом	Советская, 17	нет	-
30	Многоквартирный дом	Советская, 18	да	да
31	Многоквартирный дом	Советская, 19	нет	-
32	Многоквартирный дом	Советская, 22	да	да
33	Многоквартирный дом	Школьная, 1	нет	-
34	Многоквартирный дом	Школьная, 5	нет	-
35	Многоквартирный дом	Школьная, 6	нет	-
36	Многоквартирный дом	Школьная, 7	нет	-
37	Многоквартирный дом	Школьная, 8	нет	-
38	Многоквартирный дом	Школьная, 9	нет	-
39	Многоквартирный дом	Школьная, 10	нет	-
40	Многоквартирный дом	Школьная, 13	нет	-
	ИТОГО по Котельной с. Мугреевский		7	7

».

1.7. Таблицы 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3 пункта 1.5.1. «Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии», подраздела 1.5 главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области, являющегося приложением к Схеме, изложить в новой редакции:

«Таблица 1.5.1.1. – Расчетные тепловые нагрузки потребителей, отапливаемых от БМК №1 с. Талицы

Потребитель	Адрес объекта	Qmax, Гкал/час
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области	Лесная,7	0,135620
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области	Техническая, 21	0,076000
ИП Одулин А.Е.	ул. Дзержинского, д.7а	0,007070
Многоквартирный дом	ул. Дзержинского, 7	0,003000
Многоквартирный дом	ул. Дзержинского, 8	0,011050
Многоквартирный дом	ул. Дзержинского, 9	0,001000
Многоквартирный дом	ул. Дзержинского, 10	0,009000
Многоквартирный дом	ул. Дзержинского, 11	0,004000
Многоквартирный дом	ул. Дзержинского, 14-а	0,115000
Многоквартирный дом	ул. Дзержинского, 14	0,102000
Многоквартирный дом	ул. Дзержинского, 15	0,083000
Многоквартирный дом	ул. Техническая, 4	0,009000
Многоквартирный дом	ул. Техническая, 5	0,021000
Многоквартирный дом	ул. Техническая, 7	0,014000
Многоквартирный дом	ул. Техническая, 8	0,009000
Многоквартирный дом	ул. Техническая, 19	0,030000
Многоквартирный дом	ул. Техническая, 20	0,010000
Многоквартирный дом	ул. Техническая, 21-а	0,008000
Многоквартирный дом	ул. Техническая, 22	0,007000

Многоквартирный дом	ул.Лесная,1	0,017000
ИТОГО по БМК №1 с. Талицы		**0,671740**

По результатам выполненных расчетов, определено общее количество тепловой энергии на потребителей, присоединенных к БМК №1 – 1582,811 Гкал/год.

Максимальные (расчетные) нагрузки систем теплопотребления, запитанных от БМК №1 – 0,672 Гкал/час. »;

«Таблица 1.5.1.2. – Расчетные тепловые нагрузки потребителей, отапливаемых от БМК №2 с. Талицы

Потребитель	Адрес объекта	Qmax, Гкал/час
Лебедев П.В.	Комсомольская,4а	0,009500
Администрация Талицко-Мугреевского с.п.	Ленина,9	0,013934
АО "Почта России"	Дзержинского,5а	0,007000
МБДОУ Талицкий детский сад	Ленина,5	0,061700
МУП "ЖКХ Талицкий"	Ленина,3а	0,006226
Многоквартирный дом	Гагарина,1б	0,046000
Многоквартирный дом	Гагарина, 1	0,065000
Многоквартирный дом	Гагарина, 2	0,063000
Многоквартирный дом	Гагарина, 3	0,066000
Многоквартирный дом	Гагарина, 4	0,054800
Многоквартирный дом	Гагарина, 5	0,040300
Многоквартирный дом	Гагарина, 6	0,045000
Многоквартирный дом	Гагарина, 7	0,053000
Многоквартирный дом	Гагарина, 7а	0,014500
Многоквартирный дом	Гагарина, 8	0,063000
Многоквартирный дом	Комсомольская, 3	0,023000
Многоквартирный дом	Комсомольская, 1/2	0,047000
Многоквартирный дом	Ленина, 19	0,024500
Многоквартирный дом	Ленина, 1	0,077000
Многоквартирный дом	Ленина, 9	0,021600
Многоквартирный дом	Ленина, 11	0,058000
Многоквартирный дом	Ленина, 13	0,067000
Многоквартирный дом	Ленина, 15	0,031410
Многоквартирный дом	Ленина, 17	0,0246
ИТОГО по БМК №2 с. Талицы		**0,983070**

По результатам выполненных расчетов, определено общее количество тепловой энергии на потребителей, присоединенных к БМК №2 – 2316,481 Гкал/год.

Максимальные (расчетные) нагрузки систем теплопотребления, запитанных от БМК №2 – 0,983 Гкал/час. »;

«Таблица 1.5.1.3. – Расчетные тепловые нагрузки потребителей, отапливаемых от БМК №3 с. Талицы

Потребитель	Адрес объекта	Qmax, Гкал/час
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области:	Школьная, 10	0,7246
ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ивановской области	Дзержинского, 1а	0,26442

Администрация Талицко-Мугреевсого с.п.	Ленина,12	0,12377
ОБУЗ "Южская ЦРБ"	Школьная, 7	0,022975
Многоквартирный дом	Школьная, 7	0,02313
Многоквартирный дом	Школьная, 1	0,013
Многоквартирный дом	Школьная, 5	0,0037
Многоквартирный дом	Школьная, 6	0,0089
Многоквартирный дом	Пионерская, 2	0,0038
Многоквартирный дом	Ленина, 16	0,0483
Многоквартирный дом	Пионерская, 5	0,0105
ИТОГО по БМК №3 с. Талицы		**1,247095**

По результатам выполненных расчетов, определено общее количество тепловой энергии на потребителей, присоединенных к БМК №3 – 3076,013 Гкал/год.

Максимальные (расчетные) нагрузки систем теплопотребления, запитанных от БМК №3 – 1,247 Гкал/час. **».**

1.8. Таблицу 2.4.1 «Объемы реализации тепловой энергии в Талицко-Мугреевском сельском поселении Южского муниципального района Ивановской области» подраздела 2.4 главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области, являющегося приложением к Схеме, изложить в новой редакции:

«Таблица 2.4.1. – Объёмы реализации тепловой энергии в Талицко-Мугреевском сельском поселении Южского муниципального района Ивановской области

Наименование	Реализация тепловой энергии, Гкал							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036
БМК №1 с. Талицы	1582,81	1582,81	1582,81	1582,81	1582,81	1582,81	1582,81	1582,81
БМК №2 с. Талицы	2316,48	2316,48	2316,48	2316,48	2316,48	2316,48	2316,48	2316,48
БМК №3 с. Талицы	3076,01	3076,01	3076,01	3076,01	3076,01	3076,01	3076,01	3076,01
Котельная с. Мугреевский	3923,14	3923,14	3923,14	3923,14	3923,14	3923,14	3923,14	3923,14
ИТОГО	**10898,44**	**10898,44**	**10898,44**	**10898,44**	**10898,44**	**10898,44**	**10898,44**	**10898,44**

».

1.9. Таблицу 1.4.1. «Источники теплоснабжения тепловых районов Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области» подраздела 1.4. главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области, являющихся приложением к Схеме, изложить в новой редакции:

«Таблица 1.4.1. – Источники теплоснабжения тепловых районов Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района

Наименование теплового района	Наименование источника тепловой энергии	Подключенная нагрузка, Гкал/час
Тепловой район №1	БМК №1 с. Талицы	0,672
Тепловой район №2	БМК №2 с. Талицы	0,983
Тепловой район №3	БМК №3 с. Талицы	1,247
Тепловой район №4	Котельная с. Мугреевский	0,760

».

1.10. Таблицы 4.1.1., 4.1.2, 4.1.3. подраздела 4.1. раздела 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области, являющихся приложением к Схеме, изложить в новой редакции:

«Таблица 4.1.1 – Баланс тепловой мощности БМК №1 с. Талицы

Наименование параметра	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036
БМК №1 с. Талицы, ул. Дзержинского, д. 15 Б								
Установленная мощность источника, Гкал/час	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
Располагаемая мощность источника, Гкал/час	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180
Нетто мощность источника, Гкал/час	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180
Потери тепловой энерги, Гкал/час	0,159	0,156	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час	0,67174	0,67174	0,67174	0,67174	0,67174	0,67174	0,67174	0,67174

Таблица 4.1.2 – Баланс тепловой мощности БМК №2 п. Талицы

Наименование параметра	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036
БМК №2 с. Талицы, ул. Комсомольская, д. 16 Б								
Установленная мощность источника, Гкал/час	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
Располагаемая мощность источника, Гкал/час	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064
Нетто мощность источника, Гкал/час	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064
Потери тепловой энерги, Гкал/час	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал, час	0,98307	0,98307	0,98307	0,98307	0,98307	0,98307	0,98307	0,98307

Таблица 4.1.3. – Баланс тепловой мощности БМК №3 п. Талицы

Наименование параметра	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036
БМК №3 с. Талицы, ул. Ленина, д. 16 А								
Установленная мощность источника, Гкал/час	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320	10,320
Располагаемая мощность источника, Гкал/час	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540
Нетто мощность источника, Гкал/час	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540
Потери тепловой энерги, Гкал/час	0,123	0,122	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал, час	1,247095	1,247095	1,247095	1,247095	1,247095	1,247095	1,247095	1,247095

».

1.11. Таблицу 8.7.1. «Перечень сетей, подлежащих модернизации» подраздела 8.7. раздела 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области, являющихся приложением к Схеме, изложить в новой редакции:

«Таблица 8.7.1. – Перечень сетей, подлежащих модернизации

№ п/п	Наименование участка тепловой сети по схеме	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		Тип прокладки	Материал тепло-изоляции	Год ввода в эксплу-атацию
		длина участка, м	диаметр наружный, мм	длина участка, м	диаметр наружный, мм			
1	от УТ-3.2 до УТ-3.3 (ул. Пионерская)	33,0	108	33,0	108	канальная	минплита	1974
2	Компенсатор П-образный (ул. Пионерская)	6,0	108	6,0	108	канальная	минплита	1974
3	от УТ-3.3 до УТ-3.4 (ул. Пионерская)	142,4	108	142,4	108	канальная	минплита	1974
4	от УТ-3.4 до УТ-3.5 (ул. Пионерская)	57.8	57	57.8	57	канальная	минплита	1974
5	от УТ-3.5 до УТ-3.6 (ул. Школьная)	48,3	57	48,3	57	канальная	минплита	1974
6	от УТ-1.12 до УТ-1.16 (ул. Техническая)	172,4	133	172,4	133	канальная	минплита	1974
7	от ТК-2.10 до УТ-2.11 (ул.Комсомольская - ул. Гагарина)	92,4	89	92,4	89	канальная	минплита	1974
8	от УТ-2.11 до ввода в дом № 7 по ул. Гагарина	22,2	57	22,2	57	канальная	минплита	1974
9	от УТ-2.11 до ввода в дом № 8 по. Гагарина	49,2	89	49,2	89	канальная	минплита	1974

10	от УТ-1.7 до УТ-1.12 (ул. Техническая)	94	133	94	133	канальная	минплита	1974
11	от УТ-1.16 до УТ-1.16.1 (ул. Техническая)	46,2	133	46,2	133	канальная	минплита	1974
12	от УТ-1.16.1 до УТ-1.21 (ул. Техническая)	42,6	133	42,6	133	канальная	минплита	1974
13	от УТ-1.21 - до ул. Техническая, д. 21	7,2	108	7,2	108	канальная	минплита	1974
14	УТ-2.17 - УТ-2.19 (ул. Ленина)	74,2	108	74,2	108	канальная	минплита	1974
15	УТ-2.19 - УТ-2.20 (ул. Ленина)	30	108	30	108	канальная	минплита	1974
16	УТ-2.20 - УТ-2.21 (ул. Ленина)	90	108	90	108	канальная	минплита	1974
17	УТ-2.21 - УТ-2.21.1 (ул. Ленина)	15,6	57	15,6	57	канальная	минплита	1974
18	УТ-2.21.1 - УТ-2.22 (ул. Ленина)	43.2	108	43.2	108	канальная	минплита	1974
19	УТ-2.22 - УТ-2.23 (ул. Ленина)	66	108	66	108	канальная	минплита	1974
20	от ТК-2.1 до ТК-2.3 (ул. Гагарина)	27,1	108	27,1	108	канальная	минплита	1974
21	от ТК-2.3 до УТ-2.4.1 (ул. Гагарина)	59,3	133	59,3	133	канальная	минплита	1974
22	от УТ-2.4.1 до УТ-2.5.1 (ул. Гагарина)	24,5	133	24,5	133	канальная	минплита	1974
23	от УТ-2.5.1 до УТ-2.6 (ул. Гагарина)	59,5	133	59,5	133	канальная	минплита	1974
24	от УТ-2.6 до УТ-2.8 (ул. Гагарина)	68,9	89	68,9	89	канальная	минплита	1974

».

1.12. Таблицу 10.1.1. «Перспективное топливопотребление» подраздела 10.1. раздела 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области, являющихся приложением к Схеме, изложить в новой редакции:

« Таблица 10.1.1. – Перспективное топливопотребление

Наименование источника теплоснабжения	**Потребление топлива, тыс. м3**							
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032-2036**
БМК №1 с. Талицы	327,043	325,29	322,576	322,576	322,576	322,576	322,576	322,576
БМК №2 с. Талицы	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641
БМК №3 с. Талицы	575,489	574.461	572,86	572,86	572,86	572,86	572,86	572,86
Котельная с. Мугреевский	2789,46	2789,46	2789,46	2789,46	2789,46	2789,46	2789,46	2789,46

».

1.13. Таблицу 10.1.2. «Расчет годового топливопотребления котельной» подраздела 10.1. раздела 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области, являющихся приложением к Схеме, изложить в новой редакции:

«Таблица 10.1.2 – Расчет годового топливопотребления котельной

Наименование параметра	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036
БМК №1 с. Талицы, ул. Дзержинского, д. 15 Б								
Выработка тепловой энергии, Гкал	2443,100	2430,000	2409,720	2409,720	2409,720	2409,720	2409,720	2409,720
Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900	154,900
Расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал	378,436	376,407	373,266	373,266	373,266	373,266	373,266	373,266
Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3	327,043	325,290	322,576	322,576	322,576	322,576	322,576	322,576
БМК №2 с. Талицы, ул. Комсомольская, д. 16 Б								
Выработка тепловой энергии, Гкал	3181,135	3181,135	3181,135	3181,135	3181,135	3181,135	3181,135	3181,135
Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал	154,100	154,100	154,100	154,100	154,100	154,100	154,100	154,100
Расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал	490,213	490,213	490,213	490,213	490,213	490,213	490,213	490,213
Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641	423,641
БМК №3 с. Талицы, ул. Ленина, д. 16 А								
Выработка тепловой энергии, Гкал	4255,100	4247,500	4235,664	4235,664	4235,664	4235,664	4235,664	4235,664
Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал	156,500	156,500	156,500	156,500	156,500	156,500	156,500	156,500
Расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал	665,923	664,734	662,881	662,881	662,881	662,881	662,881	662,881
Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3	575,489	574,461	572,860	572,860	572,860	572,860	572,860	572,860
Котельная с. Мугреевский, ул. Школьная, д. 1а								
Выработка тепловой энергии, Гкал	5357,460	5357,460	5357,460	5357,460	5357,460	5357,460	5357,460	5357,460
Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал	178,570	178,570	178,570	178,570	178,570	178,570	178,570	178,570

Расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал	846,740	846,740	846,740	846,740	846,740	846,740	846,740	846,740
Расход натурального топлива на выработку тепла (щепа, ТТБ), тыс. м3	2789,460	2789,460	2789,460	2789,460	2789,460	2789,460	2789,460	2789,460

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на официальном сайте Южского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Южского муниципального района **В.И. Оврашко**